

条件付一般競争入札設計図書等に関する回答書

令和6年11月19日

公立大学法人福島県立医科大学
理事長 竹之下 誠一

工事番号	第R06-K-4-02号
工事名	学部棟空調設備熱源改修工事
質 問 事 項	
1. 5号館 計装・電気工事 ケーブル CVT 600V ケーブルサイズをお教えてください。	
回 答 事 項	
1. CVT ケーブル 60 mm ² です。	